

# มัติชน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14479 ราคา 40 บาท



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคาร  
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน



## แบบอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560



BEC 2017 69 %SAVING

**อาคารสินแพทย์เมดิคอลคอมเพล็กซ์**  
โรงพยาบาลสินแพทย์ | สถานพยาบาล | สูง 10 ชั้น  
ขนาดพื้นที่ 38,374 ตร.ม. | \*WWR 0.47



BEC 2017 65 %SAVING

**อาคารศูนย์สัมมนาฟิสิกอบรม  
และพัฒนาศูนย์วิทยากรมนุษย์**  
มจพ. | สถานศึกษา | สูง 10 ชั้น  
ขนาดพื้นที่ 9,220 ตร.ม. | WWR 0.49



BEC 2017 51 %SAVING

**อาคารกิจกรรมนักศึกษา**  
ม.แม่ฟ้าหลวง | สถานศึกษา | สูง 4 ชั้น  
ขนาดพื้นที่ 7,295 ตร.ม. | WWR 0.31



BEC 2017 45 %SAVING

**อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้**  
บ.สุโขทัยธรรมสารราช | สถานศึกษา | สูง 10 ชั้น  
ขนาดพื้นที่ 24,233 ตร.ม. | WWR 0.36


\*Window to Wall Ratio (WWR) คือสัดส่วนพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังทั้งหมด

# BEC AWARDS 2017

### เกณฑ์ฉลากแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

| ประเภทฉลาก  | เกณฑ์การใช้พลังงานรายระบบ |      |      | การใช้พลังงานโดยรวมลดลง (%) |
|-------------|---------------------------|------|------|-----------------------------|
|             | OTTV                      | RTTV | LPD  |                             |
| ระดับดี     | ผ่าน                      | ผ่าน | ผ่าน | 30 - 50%                    |
| ระดับดีมาก  | ผ่าน                      | ผ่าน | ผ่าน | 50 - 70%                    |
| ระดับดีเด่น | ผ่าน                      | ผ่าน | ผ่าน | มากกว่า 70%                 |

## “บริการตรวจประเมินแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ฟรี!!



สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2225-2412 Website : www.2e-building.com